

# Trinkwasserqualität Gemeinde Saas-Fee

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, wir konsumieren es Tag für Tag. Sauberes Trinkwasser scheint dabei eine Selbstverständlichkeit zu sein. Den wenigsten ist bewusst, woher genau es kommt und alles nötig ist, damit es täglich genussbereit aus dem Hahn fließt.

Generell muss Trinkwasser jederzeit die strengen Anforderungen des Lebensmittelgesetzes erfüllen. Wasserversorgungsunternehmen sind zur Selbstkontrolle verpflichtet, so auch die Gemeinde Saas-Fee. Zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität werden deshalb regelmässig Laboranalysen durchgeführt.

Das Trinkwasser unserer Gemeinde ist rein und klar, sodass ihm keine chemischen Zusätze beigegeben werden müssen. Es ist von bester Qualität und kann jederzeit ohne Bedenken konsumiert werden.

Am 25. Juni 2024 fand in der Wasserversorgung Saas-Fee die alljährliche Trinkwasserkontrolle durch die Kantonale Lebensmittelkontrolle statt. Die Kontrolle ergab folgende Resultate:

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	100 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	7.4	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Gesamthärte	4.5 °F		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	1.9 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	15.9 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Chlorid	0.3 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	
VS-0389-MOP	Sulfat	0.9 mg/L	M : max. 50.0 mg/L	
VS-0392-MOP	Nitrit	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Nitrat	0.9 mg/L	max. 40.0 mg/L	Konform
VS-0391-MOP	Magnesium	1.2 mg/L		
VS-0391-MOP	Natrium	1.1 mg/L	max. 200.0 mg/L	Konform
VS-0391-MOP	Kalium	1.1 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	
VS-0556-MOP	Trübung	< 0.2 TE/F	max. 1.0 TE/F	Konform
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Konform

max: Maximum; min: Minimum; M: Richtwert

## PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

**EINWOHNERGEMEINDE SAAS-FEE**